

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

№433

**объекта социальной инфраструктуры
(ОСИ)**

***ГКУСО РО Кочетовский центр помощи
детям***

Организация, расположенная на объекте:
***государственное казенное учреждение
социального обслуживания Ростовской
области центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей,
«Кочетовский центр помощи детям»***

адрес объекта: ***Ростовская область,
Семикаракорский р-н,
ст. Кочетовская, пер.11, д. 24***

Руководитель: ***Директор Л.М. Никитченко***

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГКУСО РО Кочетовский
центр помощи детям

_____ Л.М. Никитченко

«18 » октября 2021г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№433 от 11 августа 2021г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1.** Наименование (вид) объекта: ГКУСО РО Кочетовский центр помощи детям
- 1.2.** Адрес объекта: Ростовская область, Семикаракорский р-н, ст. Кочетовская, пер.11, д. 24
- 1.3.** Сведения о размещении объекта:
- Отдельно стоящее здание 1 этаж, 1270,9 кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 8366,1 кв. м
- 1.4.** Год постройки здания 1920 последнего капитального ремонта 2002
- 1.5.** Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022 капитального Не определена

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6.** Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) государственное казенное учреждение социального обслуживания Ростовской области центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Кочетовский центр помощи детям» (ГКУСО РО Кочетовский центр помощи детям)
- 1.7.** Юридический адрес организации (учреждения) Ростовская область, Семикаракорский р-н, ст. Кочетовская, пер.11, д. 24
- 1.8.** Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9.** Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) министерство общего и профессионального образования Ростовской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 31

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: предоставление социальных услуг с обеспечением проживания
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4. на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием
- 2.5. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети
- 2.6. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями интеллекта.
- 2.7. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 22 человека
- 2.8. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом Остановка «Кочетовская» автобус Шахты-Кочетовская
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 400 м
- 3.2.2. время движения (пешком) 15 мин
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), нет
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет есть (бордюры)
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	<i>ВНД (К,С), ДУ (О), Б (Г,У)</i>
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	<i>ВНД</i>
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<i>ДУ</i>
4.	с нарушениями зрения	<i>ВНД</i>
5.	с нарушениями слуха	<i>Б</i>
6.	с нарушениями умственного развития	<i>Б</i>

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>ВНД (К,С), ДЧ-И (О,Г,У)</i>
2.	Вход (входы) в здание	<i>ВНД (К,С), ДУ (О), ДЧ-И (Г,У)</i>
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>ВНД (К,О,С), ДЧ-И (Г,У)</i>
4.	Зона целевого назначения здания (Кабинетная форма обслуж.)	<i>ВНД (К,С), ДУ (О), ДЧ-И (Г,У)</i>
5.	Зона целевого назначения здания (жилые комнаты)	<i>ВНД (К,С), ДЧ-И (О,Г,У)</i>
6.	Санитарно-гигиенические помещения	<i>ВНД (К,О,С), ДЧ-И (Г,У)</i>
7.	Система информации и связи (на всех зонах)	<i>ВНД (С), ДУ (К,О, Г, У)</i>
8.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
9.	Все зоны и участки	<i>ВНД (К,С), ДУ (О,) ДЧ-И (Г,У)</i>

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - всем недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: *ВНД (К,С), ДУ (О,) ДЧ-И (Г,У)*

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<p><i>На входе на территорию обеспечить контрастность калитки по отношению к прилегающей поверхности. Предусмотреть установку ручки на калитке нажимного или П-образного типа, контрастную по отношению к полотну калитки. Предусмотреть ровное покрытие поверхности в проеме калитки без перепада высоты. Около калитки в месте доступном для всех категорий инвалидов на высоте не более 1,2м установить кнопку вызова персонала. Обеспечить ее однозначную опознаваемость.</i></p> <p><i>С обеих сторон калитки на расстоянии 0,3м установить тактильную предупредительную разметку шириной 0,5м.</i></p> <p><i>Предусмотреть по путям движения по территории ровное покрытие поверхности. При использовании тротуарной плитки предусмотреть расстояние между швами не более 0,01м. На территории обустроить места отдыха, установить скамьи с опорой для спины и подлокотниками.</i></p> <p><i>Около калитки установить информационную табличку об объекте, контрастную, тактильную, дублированную шрифтом Брайля на высоте 1,6м по верхнему краю. Установить информирующие обозначения и указатели, в т.ч. тактильные.</i></p> <p style="text-align: center;">Капитальный ремонт</p>
2.	Вход (входы) в здание	<p><i>При проведении капитального ремонта на главном входе в здание обустроить входную площадку размерами не менее 2,2 на 2,2м с ровным нескользящим покрытием поверхности. На входной площадке установить ограждение высотой 0,9м. К входной площадке установить лестницу со ступенями одинаковой высоты и геометрии с высотой ступеней 0,15м (допустимо от 0,13 до 0,17м) с проступью 0,3м (допустимо от 0,28 до 0,35м), с ровным шероховатым покрытием поверхности ступеней.</i></p> <p><i>Установить поручни с обеих сторон лестницы высотой 0,9м с завершающими горизонтальными частями длиннее марша лестницы на 0,3м, с нетравмирующим завершением.</i></p> <p><i>Краевые ступени лестницы (первую и последнюю) контрастно маркировать по проступи.</i></p> <p><i>Перед лестницей на расстоянии 0,3м предусмотреть тактильную предупредительную разметку шириной 0,5м.</i></p> <p><i>На лестнице демонтировать аппарели, так как применение аппарелей вместо пандусов недопустимо. Для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках в здание обустроить пандус суклоном не более 8%, с ровным нескользящим покрытием поверхности пандуса. В нижнем и верхнемокончании пандуса предусмотреть свободные площадки, размерами не менее 1,5 на 1,5м. С обеих сторон пандуса оборудовать поручни в двух уровнях, в одной вертикальной плоскости высотой 0,9 и 0,7м с</i></p>

		<p>нетравмирующим завершением, длиннее марша пандуса на 0,3м. Предусмотреть расстояние между поручнями 0,9-1,0м. По открытым краям марша пандуса установить колесоотбойник высотой 0,1м. На входе в карантинное отделение предусмотреть ровное нескользящее покрытие поверхности входной площадки. К входной площадке установить лестницу со ступенями одинаковой высоты и геометрии с высотой ступеней 0,15м (допустимо от 0,13 до 0,17м) с проступью 0,3м (допустимо от 0,28 до 0,35м), с ровным шероховатым покрытием поверхности ступеней. Установить поручни с обеих сторон лестницы высотой 0,9м с завершающими горизонтальными частями длиннее марша лестницы на 0,3м, с нетравмирующим завершением. Краевые ступени лестницы (первую и последнюю) контрастно маркировать по проступи.</p> <p>На входах в здание в местах доступных для всех категорий инвалидов, установить тактильные, контрастные таблички об объекте, дублированные шрифтом Брайля на высоте 1,6м по верхнему краю, другие информирующие обозначения и указатели.</p> <p>На главном входе в здание, в тамбуре и на входе в карантинное отделение заменить двери в соответствии с требованиями СП59.13330.2020 (ширина проема в свету не менее 0,9м, высота порогов не более 0,014м) без перепадов высоты в дверном проеме. Обеспечить устанавливаемые двери смотровыми панелями из прозрачного ударопрочного материала. Верхняя граница смотровой панели должна располагаться на высоте не ниже 1,6м от уровня пола. Нижняя часть смотровых панелей на двери должна располагаться на высоте не выше 1,0м от уровня пола.</p> <p>Смотровые панели и дверные проемы контрастно маркировать или предусмотреть установку дверей с дверным полотном контрастным по отношению к прилегающим поверхностям.</p> <p>Установить ручки П-образного типа, контрастные по отношению к полотну дверей.</p> <p>Установить доводчики с задержкой закрывания дверей не менее 5 секунд, и чтобы усилие при открывании дверей было не более 50Нм.</p> <p style="text-align: center;">Капитальный ремонт</p>
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<p>В вестибюле демонтировать тактильную разметку. В вестибюле и в коридоре установить доступные, интуитивно понятные, идентичные информирующие обозначения и указатели.</p> <p>Пути движения являются путями эвакуации.</p> <p>При проведении капитального ремонта на эвакуационных выходах обустроить входные площадки размерами не менее 1,5 на 1,85м с ровным нескользящим покрытием поверхности. К входным площадкам обустроить лестницы со ступенями одинаковой высоты и геометрии с ровным нескользящим покрытием поверхности ступеней. На лестницах установить поручни с обеих сторон высотой 0,9м с завершающими горизонтальными частями длиннее марша лестниц на 0,3м, с нетравмирующим завершением. Краевые ступени лестниц (первую и последнюю) контрастно маркировать по проступи. Контрастно маркировать дверные ручки. Над входными площадками предусмотреть установку навесов с водоотводом.</p>

		<p>Установить знаки, указывающие направление эвакуации.</p> <p>Эвакуацию инвалидов организовать в соответствии с правилами обслуживания и обеспечения безопасности посетителей с ограниченными возможностями здоровья.</p> <p>Провести инструктирование сотрудников о действиях при возникновении ЧС с учетом особенностей инвалидов.</p> <p>Капитальный ремонт</p>
4.	<p>Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)</p> <p>Кабинетная форма обслуживания</p>	<p>При проведении капитального ремонта заменить двери на входах в кабинеты в соответствии с требованиями СП59.13330.2020 (ширина проема в свету не менее 0,9м, высота порогов не более 0,014м). Контрастно маркировать дверные проемы или предусмотреть или предусмотреть установку дверей с дверным полотном контрастным по отношению к прилегающим поверхностям. Установить дверные ручки нажимного типа контрастные по отношению к полотнам дверей. Предусмотреть ровное покрытие поверхности пола.</p> <p>Со стороны открывания дверей на стене установить доступные информирующие обозначения о назначении целевых зон на высоте 1,6м по верхнему краю.</p> <p>При проведении капитального ремонта на входах в музыкальный зал и в столовую заменить двери в соответствии с требованиями СП59.13330.2020 (ширина проема в свету не менее 0,9м, высота порогов не более 0,014м). Контрастно маркировать дверные проемы или предусмотреть или предусмотреть установку дверей с дверным полотном контрастным по отношению к прилегающим поверхностям.</p> <p>Установить дверные ручки нажимного типа контрастные по отношению к полотнам дверей. Предусмотреть ровное покрытие поверхности пола.</p> <p>Со стороны открывания дверей на стене установить доступные информирующие обозначения о назначении целевых зон на высоте 1,6м по верхнему краю.</p> <p>Капитальный ремонт</p>
5.	Жилые помещения	<p>При проведении капитального ремонта в жилых комнатах заменить двери в соответствии с требованиями СП59.13330.2020 (ширина проема в свету не менее 0,9м, высота порогов не более 0,014м). Контрастно маркировать дверные проемы или предусмотреть или предусмотреть установку дверей с дверным полотном контрастным по отношению к прилегающим поверхностям.</p> <p>Установить дверные ручки нажимного типа контрастные по отношению к полотнам дверей. В жилых помещениях предусмотреть ровное покрытие поверхности полов.</p> <p>Во всех комнатах. Со стороны открывания дверей жилых комнат на стене установить доступные информирующие обозначения о назначении целевых зон на высоте 1,6м по верхнему краю.</p> <p>Капитальный ремонт</p>
6.	Санитарно-гигиенические помещения	<p>В связи с тем, что увеличить размер туалета для общего пользования нет технической возможности, адаптация туалета для инвалидов на креслах-колясках невозможна.</p>

		<p><i>Поэтому предусмотреть регламент обслуживания для таких посетителей до 45 минут.</i></p> <p><i>В связи с тем, что организацией не предусмотрено обслуживание детей-инвалидов на креслах-колясках и увеличить размеры туалетов нет технической возможности, адаптация туалетов расположенных в жилых помещениях невозможна.</i></p> <p><i>Адаптировать туалеты для инвалидов с нарушением слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата. Для этого в туалетах контрастно маркировать дверные проемы и дверные ручки. Туалетные комнаты оборудовать опорными поручнями около унитаза и умывальника, крючками для костылей. Обеспечить аварийное освещение и кнопки вызова персонала.</i></p> <p><i>На умывальниках установить краны нажимного действия.</i></p> <p><i>Туалеты оборудовать информационными знаками и указателями, в т. ч. тактильными. При проведении капитального ремонта в туалетах заменить двери в соответствии с требованиями СП59.13330.2020 (ширина проема в свету не менее 0,9м, высота порогов не более 0,014м).</i></p> <p><i>При проведении капитального ремонта в душевых заменить двери в соответствии с требованиями СП59.13330.2020 (ширина проема в свету не менее 0,9м, высота порогов не более 0,014м). Дверные проемы и дверные ручки контрастно маркировать. В душевых обустроить отдельные кабины. Установить опорные поручни, крючки для костылей.</i></p> <p><i>Предусмотреть установку кранов нажимного действия.</i></p> <p>Капитальный ремонт</p>
7.	Система информации на объекте (на всех зонах)	<p><i>Идентифицировать доступные для МГН элементы здания информационными табличками и пиктограммами. Обозначить доступные зоны символами доступности. Обеспечить непрерывность информации. Установить информирующие обозначения идентичные, контрастные относительно прилегающей поверхности, интуитивно-понятные.</i></p> <p><i>На входе около калитки установить систему двусторонней связи с кнопкой вызова на высоте не более 1,2м.</i></p> <p><i>Установить кнопку вызова персонала в санузле.</i></p> <p><i>Визуальную информацию дублировать печатными носителями статической информации, выполненной рельефным шрифтом и шрифтом Брайля. Обеспечить информационную поддержку для своевременного ориентирования на объекте.</i></p> <p>Текущий ремонт</p>
8.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	
9.	Все зоны и участки	<p><i>Выполнить работы по адаптации объекта в соответствии с управленческими решениями. Оборудовать комплексно систему информации и сигнализации об опасности.</i></p> <p><i>Эвакуацию инвалидов организовать в соответствии с правилами обслуживания и обеспечения безопасности</i></p>

		<p align="center"><i>посетителей с ограниченными возможностями здоровья.</i></p> <p align="center"><i>В связи с тем, что увеличить размер туалета для общего пользования нет технической возможности, адаптация туалета для инвалидов на креслах-колясках невозможна. Поэтому предусмотреть регламент обслуживания для таких посетителей до 45 минут.</i></p> <p align="center"><i>В связи с тем, что организацией не предусмотрено обслуживание детей-инвалидов на креслах-колясках и увеличить размеры туалетов нет технической возможности, адаптация туалетов расположенных в жилых помещениях невозможна.</i></p> <p align="center"><i>Разработать правила обслуживания и обеспечения безопасности посетителей с ограниченными возможностями здоровья.</i></p> <p align="center"><i>Провести инструктирование персонала о правилах обслуживания инвалидов.</i></p> <p align="center"><i>Текущий, капитальный ремонт</i></p>
--	--	---

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения адресной программы адаптации объектов социальной структуры для инвалидов и МГН.
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
ДЧ-И (К), ДП-И (О,С,Г,У) - объект доступен частично для инвалидов на креслах-колясках (не доступен туалет), объект доступен полностью для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха и интеллекта.
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): _____
Согласование Требуется с общественными организациями инвалидов

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта: № 1 от «15» июля 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГКУСО РО Кочетовский
центр помощи детям

_____ Л.М. Никитченко

«18 » октября 2021г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № 1
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

Ростовская область

«15» июля 2021 г.

Наименование территориального образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1.** Наименование (вид) объекта: ГКУСО РО Кочетовский центр помощи детям
- 1.2.** Адрес объекта: Ростовская область, Семикаракорский р-н, ст. Кочетовская, пер.11, д. 24
- 1.3.** Сведения о размещении объекта:
- Отдельно стоящее здание 1 этаж, 1270,9 кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 8366,1 кв. м
- 1.4.** Год постройки здания 1920 последнего капитального ремонта 2002
- 1.5.** Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022 капитального Не определена
- 1.6.** Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) государственное казенное учреждение социального обслуживания Ростовской области центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Кочетовский центр помощи детям» (ГКУСО РО Кочетовский центр помощи детям)
- 1.7.** Юридический адрес организации (учреждения) Ростовская область, Семикаракорский р-н, ст. Кочетовская, пер.11, д. 24

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Дополнительная информация предоставление социальных услуг с обеспечением проживания _____

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом Остановка «Кочетовская» автобус Шахты-Кочетовская
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 400 м

3.2.2 время движения (пешком) 15 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет есть (бордюры)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов(вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	<i>ВНД (К,С), ДУ (О), Б (Г,У)</i>
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	<i>ВНД</i>
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<i>ДУ</i>
4.	с нарушениями зрения	<i>ВНД</i>
5.	с нарушениями слуха	<i>Б</i>
6.	с нарушениями умственного развития	<i>Б</i>

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>ВНД (К,С), ДЧ-И (О,Г,У)</i>	1,2	1,2,3
2.	Вход (входы) в здание	<i>ВНД (К,С), ДУ (О), ДЧ-И (Г,У)</i>	3,4,5	3,4,5,6,7,8
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>ВНД (К,О,С), ДЧ-И (Г,У)</i>	6,7	9,10,11
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Кабинетная форма обслуживания	<i>ВНД (К,С), ДУ (О), ДЧ-И (Г,У)</i>	8,9	12,13,14
5.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Жилые помещения	<i>ВНД (К,С), ДЧ-И (О,Г,У)</i>	10	15,16
6.	Санитарно-гигиенические помещения	<i>ВНД (К,О,С), ДЧ-И (Г,У)</i>	11,12	17,18,19,20,21,22
7.	Система информации и связи (на всех зонах)	<i>ВНД (С), ДУ (К,О, Г, У)</i>	-	-
8.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-	-	-
9.	Все зоны и участки	<i>ВНД (К,С), ДУ (О,) ДЧ-И (Г,У)</i>	1,2,3,4,5,6, 7,8,9,10,11	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, 16,17,18,19,20,21,22

** Указывается: **П-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - всем недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: *ВНД (К,С), ДУ (О,) ДЧ-И (Г,У)*

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>Капитальный ремонт</i>
2.	Вход (входы) в здание	<i>Капитальный ремонт</i>
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>Капитальный ремонт</i>
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>Капитальный ремонт</i>
5.	Санитарно-гигиенические помещения	<i>Капитальный ремонт</i>
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	<i>Текущий ремонт</i>
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8.	Все зоны и участки	<i>Текущий, капитальный ремонт</i>

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.1. Период проведения работ _____
в рамках исполнения адресной программы адаптации объектов социальной структуры для инвалидов и МГН. _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.2. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
ДЧ-И (К), ДП-И (О,С,Г,У) - объект доступен частично для инвалидов на креслах-колясках (не доступен туалет), объект доступен полностью для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха и интеллекта. _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.3. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): _____

4.3.1 согласование на Комиссии Не требуется _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.3.2 согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)
Не требуется _____

4.3.3 техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; Требуется

4.3.4 согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); Не требуется

4.3.5 согласование с общественными организациями инвалидов
Требуется

4.4. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ _____
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на	<u>3</u>	л
2. Входа (входов) в здание	на	<u>6</u>	л
3. Путей движения в здании	на	<u>3</u>	л
4. Зоны целевого назначения объекта	на	<u>5</u>	л
5. Санитарно-гигиенических помещений	на	<u>4</u>	л
6. Системы информации (и связи) на объекте	на	<u>2</u>	л

Результаты фотофиксации на объекте 22 на 11 л

Поэтажный план на 2 л

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) нет

Руководитель Комиссии:

Директор _____ (Должность) _____ (Подпись) Л.М. Никитченко (Ф.И.О.)

Члены Комиссии:

Заместитель директора по АХР _____ (Должность) _____ (Подпись) А.А. Чувилькин (Ф.И.О.)

Заместитель директора по СПР _____ (Должность) _____ (Подпись) Н.П. Лошкобанова (Ф.И.О.)

Директор ООО «Экспертный Центр» _____ (Должность) _____ (Подпись) А.А. Кураян (Ф.И.О.)

В том числе:
представители общественных
организаций инвалидов

Председатель Ростовского РО ВОГ _____ (Должность) _____ (Подпись) И.Л. Баскакова (Ф.И.О.)

Представитель РОО ООО «ВОИ»
Председатель РГО РРООО «ВОИ» - ОИО «Икар» _____ (Должность) _____ (Подпись) В.П. Кузько (Ф.И.О.)

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

ГКУСО РО Кочетовский центр помощи детям по адресу: 346633 Ростовская область, Семикаракорский район, ст.Кочетовская пер.11, д. 24

(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1.	Вход (входы) на территорию и путь (пути) движения на территории	есть	1,2	1,2,3	<p><i>Вход на территорию осуществляется через калитку. Не установлена кнопка вызова В проеме калитки имеется перепад высоты высотой 0,04м. Проем калитки контрастно немаркирован. На калитке не установлена дверная ручка. Перед калиткой нет тактильной предупредительной разметки. На территории не обустроены места отдыха. Покрытие поверхности из брусчатки с шириной швов между плитками более 0,01м. На входе нет информационной таблички об объекте. Нет мнемосхемы,</i></p>	все	<p><i>На входе на территорию обеспечить контрастность калитки по отношению к прилегающей поверхности. Предусмотреть установку ручки на калитке нажимного или П-образного типа, контрастную по отношению к полотну калитки. Предусмотреть ровное покрытие поверхности в проеме калитки без перепада высоты. Около калитки в месте доступном для всех категорий инвалидов на высоте не более 1,2м установить кнопку вызова персонала. Обеспечить ее однозначную опознаваемость.</i></p> <p><i>С обеих сторон калитки на расстоянии 0,3м установить тактильную предупредительную разметку шириной 0,5м.</i></p> <p><i>Предусмотреть по путям движения по территории ровное покрытие поверхности.</i></p> <p><i>При использовании тротуарной плитки предусмотреть расстояние между швами не</i></p>	Капитальный ремонт

					<i>информирующих указателей и обозначений.</i>			
							<p><i>более 0,01м. На территории обустроить места отдыха, установить скамьи с опорой для спины и подлокотниками.</i></p> <p><i>Около калитки установить информационную табличку об объекте, контрастную, тактильную, дублированную шрифтом Брайля на высоте 1,6м по верхнему краю. Установить информирующие обозначения и указатели, в т.ч. тактильные.</i></p>	
1.2.	Автостоянка и парковка	<i>Нет</i>	-	-	<i>Не предусмотрена</i>	-	<i>Не требуется</i>	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<i>Территория, прилегающая к зданию</i>	<i>ВНД (К,С), ДЧ-И (О,Г,У)</i>	<i>1,2</i>	<i>1,2,3</i>	<p><i>На входе на территорию обеспечить контрастность калитки по отношению к прилегающей поверхности.</i></p> <p><i>Предусмотреть установку ручки на калитке нажимного или П-образного типа, контрастную по отношению к полотну калитки. Предусмотреть ровное покрытие поверхности в проеме калитки без перепада высоты. Около калитки в месте доступном для всех категорий инвалидов на высоте не более 1,2м установить кнопку вызова персонала. Обеспечить ее однозначную опознаваемость.</i></p> <p><i>С обеих сторон калитки на расстоянии 0,3м установить тактильную предупредительную разметку шириной 0,5м.</i></p> <p><i>Предусмотреть по путям движения по территории ровное покрытие поверхности. При использовании тротуарной плитки предусмотреть расстояние между швами не более 0,01м. На территории обустроить места отдыха, установить скамьи с опорой для спины и подлокотниками.</i></p> <p><i>Около калитки установить информационную табличку об объекте, контрастную, тактильную, дублированную шрифтом Брайля на высоте 1,6м по верхнему краю. Установить информирующие обозначения и указатели, в т.ч. тактильные.</i></p>

				Капитальный ремонт
--	--	--	--	---------------------------

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Разработать правила обслуживания и обеспечения безопасности посетителей с ограниченными возможностями.

Провести инструктирование персонала о правилах обслуживания инвалидов.

